

Smart Dupline®

Línea Eunica - Sensor PIR

Modelo SHE5XP150

CARLO GAVAZZI



- Detector de infrarrojos pasivo de presencia/movimiento
- Desarrollado para su montaje en cajas de mecanismos y marcos de Elko, Gira y Jung
- Aplicaciones en interiores
- Distancia de funcionamiento: máx. 10m
- Alimentación por bus, sin necesidad de alimentación externa
- LED blanco y azul programables para la detección de presencia y movimiento
- Suministrado con 2 carcassas blancas y 1 negra

Descripción del Producto

El SHE5XP150 es un sensor PIR de 150° que detecta presencia y/o movimiento en aplicaciones interiores. Forma parte del concepto "smart-house" y puede utilizarse para controlar luces, persianas enrollables, aire acondicionado, alarmas de

intrusión y para el resto de funciones del sistema smart-house, de forma automática y dependiendo de la presencia de personas. El sensor es totalmente programable a través de la herramienta SH.

Código de Pedido

SH E5 X P 150

smart-house

Caja de 55 x 55 mm

Estándar

Sensor PIR

Ángulo de detección

Selección del Modelo

Caja	Color	LED	Alimentación por bus
55 x 55 mm	Blanco/Negro*	1 blanco / 1 azul	SHE5XP150

* Suministrado con carcassas blancas y negras.

Especificaciones de Entrada

Entradas de infrarrojos	
Lente	Zonas de detección duales
Ángulo	150°
Distancia de funcionamiento	≤ 10 m

Especificaciones de Dupline®

Tensión	8,2 V
Tensión máxima Dupline®	10 V
Tensión mínima Dupline®	5,5 V
Intensidad máxima Dupline®	5,8 mA

Especificaciones de Salida

Salida	
LED	1 azul / 1 blanco

Especificaciones de Alimentación

Alimentación	Alimentado por Bus
---------------------	--------------------

Especificaciones Generales

Asignación de direcciones	Automática: el controlador reconoce el módulo a través del SIN (número de identificación específico) que debe introducirse en la herramienta SH.	Conexión Desmontable sin tornillos D+ D-	de 0,2 a 1,5 mm ² Señal GND
Entorno Grado de protección Grado de contaminación Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad (sin condensación)	IP 20 3 (IEC 60664) de 0° a +50°C de -20° a +70°C de 20 a 80% HR	Caja Dimensiones parte trasera Dimensiones parte trasera + delantera Material parte trasera Carcassas Accesorios	55 X 55 x 24.0 mm 55 X 55 x 42.6 mm Plástico, transparente Plástico blanco (RAL 9010) Plástico blanco claro RAL 9016) Plástico negro Marco de plástico

Especificaciones Generales (cont.)

Peso	50 g	Emisiones	EN 61000-6-3
Marca CE	Sí	- Emisiones radiadas y por conducción	CISPR 22 (EN55022), cl. B
EMC		- Emisiones por conducción	CISPR 16-2-1 (EN55016-2-1)
Inmunidad	EN 61000-6-2	- Emisiones radiadas	CISPR 16-2-3 (EN55016-2-3)
- Descarga electrostática	EN 61000-4-2		
- Radiofrecuencia radiada	EN 61000-4-3		
- Inmunidad a ráfagas	EN 61000-4-4		
- Sobretensión	EN 61000-4-5		
- Radiofrecuencia por conducción	EN 61000-4-6		
- Campos magnéticos a frecuencia industrial	EN 61000-4-8		
- Caídas, variaciones, interrupciones de tensión	EN 61000-4-11		

Modo de Funcionamiento

El sensor PIR responde ante cualquier fluctuación en caso de radiación de calor de infrarrojos por accidente, de forma que cualquier objeto o cuerpo cambia la imagen térmica detectada por el sensor al entrar en su campo de visión.

El sensor está equipado con una lente segmentada que divide el campo de visión en zonas activas y pasivas (zonas no visibles para el sensor; véase las figuras "zona sensible Horizontal y Vertical"). Cuando una fuente de calor cruza estas zonas, el sensor detecta el cambio en la radiación de infrarrojos y detecta la presencia y/o el movimiento.

Es posible programar el nivel de sensibilidad y rapidez del sensor a la hora de detectar presencia y/o movimiento por medio de cuatro parámetros utilizando la herramienta SH si el sensor se controla a través de una unidad maestra SH2WEB24.

Los cuatro parámetros son: modo de detección al cruzar las zonas activas, sensibilidad, número de pulsos y ventana de tiempo en la que deben detectarse los pulsos. Es necesario ajustar estos cuatro parámetros tanto para la detección de presencia como para la detección de movimiento.

El sistema emplea el movimiento en la función de alarma de intrusos y para encender la luz, mientras que la presencia se utiliza en la función de luz para recargar el temporizador de ahorro de energía (cada vez que se detecta una presencia, el temporizador de ahorro de energía empieza a contar desde el principio).

1) Modo de detección

A: Debe cruzarse un borde situado entre la zona activa y la zona pasiva a fin de proporcionar una señal de pulso. Esta opción debe seleccionarse para la detección

de presencia y para el movimiento con el fin de que la luz se encienda tan pronto como una persona pase de una zona activa a una zona pasiva, o viceversa (respuesta muy rápida).

B: deben cruzarse dos bordes para proporcionar una señal de pulso. La persona debe pasar de una zona activa a otra zona activa, a través de zona pasiva, o viceversa.

Esta opción se recomienda para los sensores con función de alarma de intrusos, con el fin de evitar estados de falsa alarma.

2) Sensibilidad

Se trata de un número que puede ajustarse de 3 a 100: cuanto más bajo sea este valor, más larga será la distancia de detección, pero también será superior la sensibilidad a las fuentes de calor.

En las figuras "zona sensible Horizontal y Vertical", apare-

cen tres ejemplos de sensibilidad distinta.

3) Número de pulsos

Es el número de impulsos calculados de acuerdo con el modo A o B antes de enviar al controlador un mensaje de detección de personas. Se puede programar de 1 a 8.

4) Ventana de tiempo


Se trata del intervalo de tiempo en el que debe detectarse el número de pulsos predefinido. Se puede programar de 1 a 10 segundos.

En la tabla situada abajo aparece un ejemplo de configuración que, por supuesto, puede depender de las condiciones del entorno, de la aplicación y del tipo de instalación.


	Presencia	Movimiento (luz fx)	Movimiento (alarma fx)
Modo de detección	A	A	B
Sensibilidad	10..30	30..70	50..100
Número de pulsos	1	1	3
Ventana de tiempo	10	2	10

Modo de Funcionamiento (cont.)


Zonas activa y pasiva



Zona sensible Vertical



Zona sensible Horizontal



SHE5XP150 conectado al SH2WEB24

Si el sensor PIR está conectado al SH2WEB24, el número de pulsos para la detección de presencia y movimiento, el intervalo de tiempo, la sensibilidad y las funciones LED se programan a través de una interfaz de uso muy sencillo que incorpora la herramienta (véase el manual de la herramienta SH). La velocidad de detección (el número de pulsos en un intervalo de tiempo) y la sensibilidad deben definirse como se describe más arriba.

Programación LED

Hay dos LED configurables en el SHE5XP150 que se pueden programar.

LED blanco: el usuario puede seleccionar una de las siguientes opciones

1. LED siempre desactivado
2. LED programado como luz de guía; estará siempre activado
3. LED activado al detectarse una presencia
4. LED activado al detectarse un movimiento

Si el LED blanco no está programado, estará siempre apagado.

LED azul: el usuario puede seleccionar una de las siguientes opciones

1. LED siempre desactivado
2. LED activado al detectarse una presencia
3. LED activado al detectarse un movimiento

Si el LED azul no está programado, estará siempre apagado.

Codificación/Direccionamiento

Si el módulo de entrada está conectado al controlador SH2WEB24, no se requiere de direccionamiento, ya que el módulo está equipado con un número de identificación específico (SIN). El usuario solo tiene que introducir el número SIN en la herramienta SH a la hora de crear la configuración del sistema.

Canales utilizados: 2 canales de entrada, 1 canal de salida.

Montaje

El detector PIR está diseñado para su instalación a una altura de pulsador estándar (1,1 m). Dado que el SHE5XP150 es un dispositivo pasivo, es posible colocar varios detectores en una misma estancia sin que se produzcan interferencias. El módulo no debe instalarse como sigue:

- a) En exteriores.
- b) En lugares expuestos a la luz solar o a faros de vehículos motorizados que apunten directamente al sensor.
- c) En lugares expuestos a un caudal de aire directo, desde una unidad de aire acondicionado o de calor.
- d) En lugares en los que se produzcan cambios rápidos

en la temperatura.

e) En lugares expuestos a fuertes vibraciones.

f) Cerca de objetos de vidrio u otros objetos que pudieran reflejar la radiación de infrarrojos.

Nota: Si el sensor debe detectar la presencia, tenga cuidado a la hora de mon-

tarlo, de forma que la zona donde deba detectarse la presencia esté completamente cubierta por el área sensible del sensor. Ver las figuras "zona sensible Horizontal y Vertical".

Dimensiones




Diagrama de Conexiones

